



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА

за планираните мерки за безопасност

и начините на поведение в случай на авария

на обект СБ „Чора“ с оператор „Видекс Армс“ ООД

на основание чл. 20 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (изм. и доп. – ДВ, бр. 62, от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.

1. Информация за оператора

Име на оператора: **„Видекс Армс“ ООД**

Идентификационен номер на оператора/ Булстат: 130521444

Адрес на оператора по регистрация: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 85А, вх. Б, ет. 4, ап. 25А

Адрес на оператора за кореспонденция: гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ 11, ОС „Илинден“, вх. Б, ет. 6, оф. 14

Телефон: +359 888 627 602

Ел. поща: videx.arms@gmail.com; office.arms@videx.bg

2. Информация за съоръжението

Име на съоръжението: **Складова база (СБ) „Чора“**

Адрес на съоръжението: ПИ № 68134.8334.413, гр. София, р-н Кремиковци, кв. Сеславци, м-ст Балдовин

Съоръжението е собственост на оператора по силата на Нотариален акт № 1, том СЛНННУ, дело № 56278 на Агенцията по вписвания в гр. София за покупко-продажба, извършена на 07.12.2020 г.

Най-близките населени места са: кв. Бухово – на 1 400 м север-северозападно от границите на обекта и 1 470 м от най-близкия склад; кв. Сеславци – на 2 900 м заобди ит границите на СБ „Чора“ и 2 970 м от най-близкия склад.

Районът около оградата на обекта е залесен с горска растителност.

Съседни обекти:

- на изток, север и запад – след оградата следва горска дървесна растителност;



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

- на юг – на около 980 м е разположен Буховският манастир „Св. Мария Магдалина“. На юг минава и пътят, свързващ базата с Републиканската пътна мрежа.
- На югозапад – на разстояние над 1 300 м се намира затворническо общежитие „Кремиковци“

Най-близките чувствителни обекти с обществено предназначение са както следва:

- 94 ОДЗ (в момента е затворена и не работи за неопределено време) и кметство Бухово – намират се на разстояние над 1 700 м юг-югоизточно от обекта;
- Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – на разстояние над 2 000м южно от границите на обекта;
- 117 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – на над 2 300 м южно от СБ „Чора“.
- На Север, Запад и Изток от обекта няма чувствителни обществени обекти в радиус над 4 км.

Персоналът в съоръжението работи при условия на пет дневна работна седмица с нормална продължителност на работното време.

Личният състав се състои от двама служителя – Началник склад и Завеждащ склад.

На територията на обекта работят и седем охранителя към лицензирана фирма, с която е сключен договор за извършване на дейност по денонощна охрана на обекта.

3. Номер и дата на актуално уведомление за класификация на съоръжение, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС: изх. № УК-2775/01.10.2021 г.
Номер на Решение по чл. 116ж, ал. 4, предложение първо, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, Обн. – ДВ, бр. 91/25.09.2002 г., посл. Изм. ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.) за ПСВРП: Решение № 73-А2/2023 г.

4. Описание на дейността в съоръжението

СБ „Чора“ е съоръжение за приемане и съхранение на взривни вещества. На територията на складовата база може да се съхраняват *амониево селитрени, хлоратни взривни смеси, пироксилин, динамити, барути, пиротехнически произведения, тротил,*



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

иницииращи ВВ, други нитропроизводни и боеприпаси. На площадката няма да се извършва производствена дейност.

За обекта има издадени разрешителни на „Видекс Армс“ ООД за извършване на следните дейности:

- Съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия (само за граждански цели) № 20210782378/08.09.2021 г., издадено от 05 РУ – СДВР;
- Съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси (само за граждански цели) № 20210782405/08.09.2021 г., издадено от 05 РУ – СДВР;
- Търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия № 20220829698/09.06.2022 г., издадено от ГДНП.

В СБ „Чора“ се съхраняват ВВ на различни държавства, но цялата отговорност, свързана с експлоатацията на обекта, съхранението на ВВ, осигуряването на превантивни мерки, включително контрол върху изпълнението на СУМБ, е на оператора „Видекс Армс“ ООД.

Складовата база е с площ 8 901 м², като включва 3 броя склад за съхранение на ВВ, склад за неопасни материали и отпадъци (годни и негодни палета, хартиени опаковки и др.), заземителни съоръжения и товаро-разтоварна рампа. Обектът е с общ капацитет 220 000 кг тротилов еквивалент ВВ и 2 000 000 бр. детонатори (до 1 000 кг тротилов еквивалент).

В съответствие с паспортите на складовете и потвърдената от ИАОС класификация на съоръжението, на площадката се извършва:

- съхранение на детонатори в Склад № 1 (до 2 000 000 бр. или 1 t тротилов еквивалент);
- съхранение на ВВ и боеприпаси в Склад № 2 (до 70 t тротилов еквивалент);
- съхранение на ВВ и боеприпаси в Склад № 3 (до 150 t тротилов еквивалент).



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

5. Обща информация за съхраняваните в съоръжението опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС

Във взривен склад „Чора“ се съхраняват вещества с клас на опасност 1, подкласове 1.1, 1.3, 1.4, 1.5.

6. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху персонала, населението и околната среда

В района на съоръжението не съществува пряка опасност от природни катаклизми, които да доведат до аварийна ситуация с тежки последствия. Въпреки това не бива да се изключват природните фактори:

При земетресение:

Територията на СБ „Чора“ се намира в сеизмична зона от VIII степен по макросеизмичната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK).

В резултат на сеизмично въздействие от VIII и по-висока степен е възможно възникване на следната обстановка:

- Частични и/или пълни разрушения на сградния фонд;
- Наличие на ранени, контузени или затрупани сред работещите и пребиващите на територията на обекта;
- Нарушаване на системата на енергоснабдяване;
- Създаване на сложна пожарна обстановка.

При наводнение:

Наводнение може да настъпи от преливане на вода при частично или пълно разрушаване на стените и дигите на язовири и образуване на високи води в реките, както и в резултат от земетресение, поради напукване на стени на язовири, водохранилища и други водоеми. Около територията на склада няма такива.

Обилните валежи не представляват опасност, тъй като обектът се намира на скатен терен и отцеждането на водите е добро.



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

Територията на складовата база не попада в заливната зона на р. Искър (BG1_APSFR_IS_041) и съответно **не съществува опасност от наводняване на базата** при нарастване на водния отток на реката.

Ураганен вятър, снегонавявания, залежавания, обледенявания:

При възникване на ураганен вятър съществува вероятност да се получи ветрово натоварване върху покривните конструкции, което да надхвърли проектното и те да се разрушат или откъснат от мястото си.

Съществува вероятност при снеговалеж съпроводен със силен вятър да възникнат снегонавявания. В резултат на тях е възможно да се получат големи преспи, което да затормози комуникацията в предприятието и да наруши средствата за връзка с регионалните структури на министерствата и ведомствата. Това в най-голяма степен представлява опасност, ако на обекта възникне аварийна ситуация, за овладяването на която ще е необходима външна намеса.

При рязко понижаване на температурата под 0° С и валежи от дъжд и сняг, при мъгла и висока влажност на въздуха, придружени от студен вятър е възможно да възникне залежаване, което се изразява в образуване на ледена кора по земята, предметите и съоръженията. Най-често се получава залежаване на подходите и изходите към обекта. Това обуславя риск от произшествие с МПС, превозващо взривни материали.

При определено стечение на атмосферните условия може да се създадат предпоставки за обледяване на някои части от конструкцията на сградите. При обледяване най-уязвими биха могли да бъдат покривните конструкции, особено ако натрупването на големи ледени маси се комбинира с настоящ или последващ ураганен вятър.

Термично въздействие от висока температура, отделена при пожари извън територията на обекта, но в опасна близост до него:

При горски пожар не бива да се изключва прехвърлянето му на територията на СБ „Чора“. Срещу възникването на тази авария е осигурена четириметрова полоса, която огражда складовата база от северозапад, запад и юг, която се оре и дискова периодично.



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

Саботаж или терористичен акт:

При злоумишлени действия от отделни лица или групи от хора, целящи предизвикване на разрушения и паника сред населението, е възможно предизвикване на авария на територията на обекта. При терористичен акт е възможно разрушаване на склад, палез, експлозия, с всички произтичащи от това последствия.

За предотвратяване на подобни рискове обектът разполага с денонощна физическа въоръжена охрана и видеонаблюдение.

Експлоатационни причини:

При нормална експлоатация практически не би имало възможност за големи аварии.

Възможни сценарии за възникване на авария са:

- Нарушаване на технологичния режим/дисциплина – при товарно-разтоварните дейности в складовата база, риск от голяма авария съществува при неспазване на инструкциите за товарно-разтоварни дейности с ВВ, неизправни и необорудвани по ADR автомобили. При такива ситуации е възможно да се събори палет с ВВ и нарушаване целостта на опаковките им. На територията на складовете се съхраняват ВВ, за които съществува опасност от взрив при удар.
- Неправилно заземление или корозия на гръмоотвода или нарушение на неговата цялост – при попадане на светкавица върху или в близост до складовете е възможно да възникне пожар, който да се прехвърли в складовете. В този случай би възникнал пожар и/или взрив.
- Наличие на открит огнеизточник в района на складовете, поради неспазване на инструкцията за пожарна безопасност – възможно е прехвърлянето на пожара на територията на складовете. В този случай би възникнал пожар и/или взрив.



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

7. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария

При евентуална авария на площадката не се очаква загуба на човешки живот, травми или други последици за здравето извън територията на обекта. Външните граници на безопасна зона около предприятието не засягат други сгради (жилищни, производствени, обществени и т.н.), инсталации, съоръжения и прилежаща инфраструктура.

Оповестяването се извършва от денонощен дежурен охранител или длъжностното лице за осигуряване на ПБ, или АСГ на тел. 112.

8. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария

От извършените изчисления на възможно най-лошите сценарии за аварии на територията на съоръжението може да се заключи, че няма да бъдат засегнати жилищни райони, чувствителни обществени сгради, транспортни пътища, зони за отдих и рекреация, територии със статут на защита или обекти на културно-историческото наследство.

9. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС: <https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises>

Свойствата и количествата на опасните химични вещества и смеси, които се съхраняват на територията на СБ „Чора“, собственост на „Видекс Армс“ ООД, определят предприятието като рисково от възникване на големи аварии при пожар и/или експлозия. Единствено аварийни ситуации в Склад № 2 и Склад № 3 покриват критериите за докладване на голяма авария съгласно Приложение № 5 от ЗООС – по отношение на възможност за авария с опасни вещества в количества не по-малки от 5 на сто от пределните количества съгласно Приложение № 3, Част 1, Колона 3 или Част 2, Колона 3.



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

Операторът е предприел основни мерки, които гарантират едновременно:

- Спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси и отпадъци;
- Намаляване на риска от възникване на големи аварии.

Конкретните мерки за намаляване на риска от възникване на големи аварии, които изпълнява „Видекс Армс“ ООД са следните:

- Идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии, задълбочена оценка на последствията от аварията върху хората, обетите и околната среда;
- Внимателен подбор, обучение и редовно оценяване компетентността на персонала за поддържане на нормална и безопасна работа;
- Разработване и актуализиране на Вътрешен аварийен план на предприятието, който да сведе последствията от аварията за хората, съоръженията, съседни обекти и околната среда до възможно най-биско ниво;
- Подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария на всяко съоръжение в предприятието. Редовно обучение на всички членове на персонала за адекватни и ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на последствията при авария;
- Изискване от персонала стриктно спазване на мерките за осигуряване на безопасна работа, осъзнаване и съпричастност към цялата политика за предотвратяване на големи аварии;
- Оценка на всички необходими промени в технологичните съоръжения и процеси, организацията на работния процес и персонала от гледна точка на предотвратяване на аварията;
- Докладване и разследване на аварии и предотвратени случаи на аварии и предприемане на коригиращи и превантивни действия за подобряване на работата;
- Осигуряване необходимата информация на засегнатата общественост относно потенциалните опасности от авария, възможните последствия и мерките за защита;



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

- Организация и контрол по стриктното спазване на трудовата и технологична дисциплина;
- Контрол по спазване на вътрешноведомствени правилници и инструкции, регламентиращи дейността по безопасната експлоатация на съоръжението;
- Провеждане на задължителните обучения и инструктажи съгласно изискванията на Наредба РД 07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Извършване на периодична проверка на противопожарната (ПП) техника и замерване на заземителната и мълниезащитната уредба от акредитирани лаборатории.

10. Данни за лицето, предоставящо информацията и дата на изготвяне

Лице предоставящо информацията: Диана Симеонова Миткова – Управител на „Видекс Армс“ ООД

Дата на изготвяне: 1.10.2024 г.

11. Допълнителна информация за съоръжения с висок рисков потенциал

11.1. Обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за мерките, предприети за ограничаване на техните последици

А) Основни сценарии за големи аварии на територията на СБ „Чора“

Максималните възможни последици при най-тежките сценарии на авария са следните:

Сценарий 1 – Пожар в Склад № 2

Разглежда се авария, съпроводена с пожар на 70 t ВВ.

Разграничават се следните зони на аварийно планиране:



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

- Първа зона – зона на висока смъртност – с радиус до 66 м от пожара;
- Втора зона – зона на сериозни поражения – с радиус до 132 м от пожара.

Основни дейности при този вид аварии:

- Локализиране на пожара;
- Предпазване от неговото по-нататъшно разпространение на територията на склада или върху съседните територии.

Тежест на последствията:

Няма да бъдат засегнати жилищни райони, чувствителни обществени сгради, зони за отдих и рекреация, транспортни пътища, територии със статут на защита или обекти на културно-историческото наследство.

При евентуална авария на площадката на СБ „Чора“ е възможно да има поражения за живота и здравето единствено на служителите на дружеството и на евентуални посетители/клиенти, които в момента на аварията се намират в зоната на поражения.
Възможно е да има до трима служители и един външен клиент в зоните на поражение.

Сценарий 2 – Пожар в Склад № 3

Разглежда се авария, съпроводена с пожар на 150 t ВВ.

Разграничават се следните зони на аварийно планиране:

- Първа зона – зона на висока смъртност – с радиус до 87 м от пожара;
- Втора зона – зона на сериозни поражения – с радиус до 174 м от пожара.

Основни дейности при този вид аварии:

- Локализиране на пожара;
- Предпазване от неговото по-нататъшно разпространение на територията на склада или върху съседните територии.

Тежест на последствията:

Няма да бъдат засегнати жилищни райони, чувствителни обществени сгради, зони за отдих и рекреация, транспортни пътища, територии със статут на защита или обекти на културно-историческото наследство.



При евентуална авария на площадката на СБ „Чора“ е възможно да има поражения за живота и здравето единствено на служителите на дружеството и на евентуални посетители/клиенти, които в момента на аваарията се намират в зоната на поражения.
Възможно е да има до трима служители и един външен клиент в зоните на поражение.

Сценарий 3 – Експлозия в Склад № 2

Разглежда се сценарий на пожар в Склад № 2, който води до експлозия на 0.07 kt ВВ.

Разграничават се следните зони на поражение:

- I зона – повишеното налягане във фронта на ударната вълна е по-голямо от 29 psi (200 kPa). В тази зона се очаква 99% вероятност за смърт при директно въздействие на въздушно-ударната вълна. Характеризира се още с пълно разрушаване на сградите, съоръженията и надземните комуникационни съоръжения. Зоната е с радиус до 100 м от експлозията;
- II зона – повишеното налягане във фронта на ударната вълна е от 14.5 до 29 psi (от 100 до 200 kPa). В тази зона налягането на взривната вълна може да причини следните поражения на хората: над 50% вероятност за причиняване на руптура на тъпанчето, от 10 до 90% вероятност за причиняване на смърт при директно въздействие на въздушно-ударната вълна. Зоната е с радиус до 150 м от експлозията.
- III зона – повишеното налягане във фронта на ударната вълна е от 4 до 14.5 psi (от 28 до 100 kPa). В тази зона налягането на взривната вълна може да причини косвено нараняване на хората от летящи отломки. Зоната е извън леталния праг при директно въздействие на въздушно ударната вълна. Съществува до 50% вероятност за причиняване руптура на тъпанчето. Зоната е с радиус до 340 м от експлозията.

Основната дейност при този вид аварии е евакуация на служители и посетители извън зоните на поражение.



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

Тежест на последствията:

Няма да бъдат засегнати жилищни райони, чувствителни обществени сгради, зони за отдих и рекреация, транспортни пътища, територии със статут на защита или обекти на културно-историческото наследство.

При евентуална авария на площадката на СБ „Чора“ е възможно да има поражения за живота и здравето единствено на служителите на дружеството и на евентуални посетители/клиенти, които в момента на аварията се намират в зоната на поражения. Възможно е да има до трима служители и един външен клиент в зоните на поражение.

Сценарий 4 – Експлозия в Склад № 3

Разглежда се сценарий на пожар в Склад № 3, който води до експлозия на 0.15 kt ВВ.

Разграничават се следните зони на поражение:

- I зона – повишеното налягане във фронта на ударната вълна е по-голямо от 29 psi (200 kPa). В тази зона се очаква 99% вероятност за смърт при директно въздействие на въздушно-ударната вълна. Характеризира се още с пълно разрушаване на сградите, съоръженията и надземните комуникационни съоръжения. Зоната е с радиус до 120 м от експлозията;
- II зона – повишеното налягане във фронта на ударната вълна е от 14.5 до 29 psi (от 100 до 200 kPa). В тази зона налягането на взривната вълна може да причини следните поражения на хората: над 50% вероятност за причиняване на руптура на тъпанчето, от 10 до 90% вероятност за причиняване на смърт при директно въздействие на въздушно-ударната вълна. Зоната е с радиус до 180 м от експлозията.
- III зона – повишеното налягане във фронта на ударната вълна е от 4 до 14.5 psi (от 28 до 100 kPa). В тази зона налягането на взривната вълна може да причини косвено нараняване на хората от летящи отломки. Зоната е извън леталния праг при директно въздействие на въздушно ударната вълна. Съществува до 50% вероятност за причиняване руптура на тъпанчето. Зоната е с радиус до 420 м от експлозията.



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

Основната дейност при този вид аварии е евакуация на служители и посетители извън зоните на поражение.

Тежест на последствията:

Няма да бъдат засегнати жилищни райони, чувствителни обществени сгради, зони за отдих и рекреация, транспортни пътища, територии със статут на защита или обекти на културно-историческото наследство.

При евентуална авария на площадката на СБ „Чора“ е възможно да има поражения за живота и здравето единствено на служителите на дружеството и на евентуални посетители/клиенти, които в момента на аварията се намират в зоната на поражения. Възможно е да има до трима служители и един външен клиент в зоните на поражение.

Б) Мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта

Мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта се определят от Управителя или упълномощено от него лице и се прилагат в зависимост от ситуацията. Те са:

Незабавно провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи:

- ограничаване достъпа до аварията;
- определяне характера и размерите на аварията;
- ограничаване изтичане на опасни вещества и тяхното разпространение в околната среда;
- пожарогасене;
- други мерки, които са адекватни спрямо аварийната ситуация.

Незабавно информирание за аварията на тел. 112, 08 РС „ПБЗН“ към СД „ПБЗН“ и кмета на район „Кремиковци“

Предоставяне информация на съставните части на Единната спасителна система за наличните опасни химически вещества, източници на йонизиращо лъчение, както и друга информация за опасности за живота и здравето на хората.

Взаимодействие с екипите от Единната спасителна система при отстраняване на аварията.



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

Осигуряване на безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и нейното ликвидиране.

Мерки за защита на персонала:

- Оповестяване
- Извеждане и евакуация
- Използване на индивидуални средства за защита
- Оказване на първа помощ
- Издирване и спасяване
- Транспортиране до болнични заведения

Разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки

В обекта е обособена Аврийно-спасителна група в състав от 2 човека с ръководител, определен със заповед на Управителя.

Задължения и отговорности на Аварийно-спасителната група (АСГ):

- При оповестяване се явяват в административната част за оптимално разпределяне на задачи;
- Осигуряват тиловите мероприятия по ликвидиране на аварията;
- Следят за състоянието на техническите съоръжения;
- Осигуряват резерв на противопожарни уреди и гасителни средства от наличните на склад;
- Осигуряват евакуация на хора, в случай на бедствие или авария в съответствие с плана за евакуация на обекта;
- След ликвидиране на аварията участват в отстраняване на последствията от нея и за възстановяване на нормалния работен процес в обекта;
- Преценяват в кой участък да бъде включено или изключено ел. захранването;
- Видят оперативния дневник по ликвидиране на аварията;
- След ликвидиране на аварията организират дежурство в засегнатите участъци до пълното отстраняване на опасността;



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

- След ликвидиране на аварията осигуряват възстановяването на нормален работен процес;
- При необходимост изпълняват други задачи, поставени им от Управителя на дружеството;
- В случай на бледеняване заграждат обледенените участъци от сградния фонд (висулки) и ги отстраняват.

Време за готовност и реагиране на структурите и лицата, отговорни за изпълнение на плана

Оповестяване

В обекта е изградена АСГ. Оповестяването на групата ще се осъществява от охраната на обекта или от длъжностното лице за осигуряване на ПБ чрез мобилна телефонна връзка или устно. Оповестяването се осъществява по нареждане на Управителя.

Срок за оповестяване:

- В работно време – от 3 до 5 мин. от подаването на сигнала;
- В извънработно време – до 15 мин. от подаване на сигнала.

Привеждане в готовност на щаба за ръководство при бедствия:

Личният състав на групата, след получаване на сигнала се оборудва и се явява на определеното място:

- До 30 мин. в работно време;
- До 60 мин. в извънработно време;
- Основно сборно място на АСГ – портала към обекта;
- Резервно сборно място на АСГ – указва се допълнително.

Ред на информиране на органите от изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на планове за защита при бедствие

Планът се въвежда в действие в зависимост от пожара, бедствието и извънредната ситуация и мащабите.



Видекс Армс

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ООД

Оповестяването се извършва от денонощен дежурен охранител или длъжностното лице за осигуряване на ПБ, или АСГ на тел. 112.

Информацията трябва да съдържа следните данни:

- Име и адрес на обекта;
- Кога и какво се е случило;
- Пострадали към момента на събитието;
- Какво е предприето;
- Какви външни обекти и население са застрашени.

11.2. Информация от външния аварийен план, която включва съвети за сътрудничество със съответния оперативен център на ГД „ПБЗН“ на МВР и кмета на непосредствено застрашената община по време на авария

Комуникационното осигуряване на обекта се осъществява чрез:

- Мобилна телефонна връзка – с 08 РС ПБЗН район „Кремиковци“ и специализираните органи към Единната спасителна система;
- Устно от отговорното длъжностно лице или от лицето, установило възникналата опасност на обекта – с персонала.

Оповестяването се извършва от денонощен дежурен охранител или длъжностното лице за осигуряване на ПБ, или от АСГ в обекта на тел. 112.

11.3. Информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в съоръжението с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията

Няма опасност за възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

инж. Николай Николов – Началник склад /+359876328400/